



# CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

---

**ORIGINALE**

## **DETERMINAZIONE SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E GEST. TERRITORIO**

**N.286 REG. GENERALE DEL 27-02-14**

**N.15 REG. RESPONSABILE DEL 27-02-14**

**Oggetto: Conclusione della conferenza dei servizi indetta per l'acquisizione di pareri per la realizzazione di un parco eolico**

## IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che:

- la ditta ROYAL SOFT S.R.L. avente sede legale a Guardiagrele, in Vicolo Addolorata n. 16, in data 23 luglio 2013 al n. 17074 del Protocollo Generale dell'Ente, ha promosso l'iniziativa della Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 della L. n. 28/2011, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica di potenza di 195 kWp da localizzare nell'area a destinazione agricola in C.da San Biase identificata in Catasto al F. n. 45, particelle nn. 97-402-98-99-392-100-101-81-3506-4021-352-79-4005-406;
- ricorrendo le condizioni di cui al comma 5 dell'art.6 della L. n. 28/2011 per la convocazione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'acquisizione dei pareri o nulla osta comunque denominati di enti e soggetti esterni al Comune, si è provveduto all'indizione della conferenza dei servizi in data 03/12/2013;
- in pari data con nota nn. Protocolli 28176- 86 è stata convocata la prima conferenza per il 09/01/2014 invitando a partecipare i seguenti Enti sovra comunali per le determinazioni di propria competenza:
  - o A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambientale - Distretto Provinciale di Pescara
  - o ASL Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Chieti
  - o Ispettorato Ripartimentale delle Foreste - Chieti/ REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
  - o Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise-Settore III
  - o Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Chieti
  - o TELECOM Italia/Access operations line Abruzzo/Molise - Pescara
  - o E.N.A.C. - Ente Nazionale per L'Aviazione Civile- Roma
- ad esito della prima conferenza giusto verbale del 09/01/2014 si è stabilito il termine del procedimento in giorni sessanta e si è chiesto alla ditta le integrazioni utili alle valutazioni per l'impatto acustico ed elettromagnetico oltre alla documentazione per la dismissione dell'impianto;
- all'acquisizione della documentazione richiesta, il data 17 febbraio 2014, Protocollo n. 4165 è stata convocata la conferenza conclusiva decisoria per il 27/02/2014 precisando che, ai sensi del comma 7 dell'art. 14/ter della L. 241/90: "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione che non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata all'esito dei lavori della conferenza ovvero entro il 27 febbraio 2014";

Visto il verbale conclusivo della conferenza del 27 febbraio 2014 giusta convocazione prot. n. 4165 del 17/02/2014 da cui risulta che :

- sono pervenuti i pareri favorevoli o nulla osta dei seguenti Enti e soggetti invitati :
  - ASL - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica
  - Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per le Comunicazioni ;
  - TELECOM Italia.
  - REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE.
  - A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente
- non sono pervenuti nei termini indicati per la conclusione del procedimento i pareri di:
  - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Chieti
  - E.N.A.C. -Ente Nazionale per L'aviazione Civile.

**Considerato che :**

- l'intervento non è sottoposto a Valutazione d'Impatto Ambientale
- sono da ritenersi acquisiti gli assensi della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo e dell'E.N.A.C. -Ente Nazionale per L'aviazione Civile, che non hanno espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata entro il 27/02/2013;

**Valutate** le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, favorevoli alla realizzazione dell'intervento con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - parere tecnico su valutazione revisionale di impatto acustico: *" sia assicurato nel tempo di mantenimento dei valori di immissione assoluto e differenziale, sia in periodo di riferimento diurno che notturno, entro i limiti di legge previsti per l'ambiente esterno ed abitativo; Successivamente all'attivazione dell'impianto in questione e, comunque non oltre i sei mesi, sia condotta da parte della società realizzatrice, una campagna di monitoraggio in "continuo" per un tempo congruo a caratterizzare l'emissione sonora in condizioni di normale esercizio sia in periodo diurno che in periodo notturno, al fine di verificare l'attendibilità dei valori ipotizzati con il modello di valutazione acustica impiegato dal tecnico competente in acustica, così da confermare il rispetto dei limiti di legge sia per la pressione sonora ambientale che differenziale al ricettore R6 e che sia tempestivamente trasmessa all'ARTA Abruzzo la relativa relazione tecnica".*
- ASL - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica : *"venga rispettata la normativa vigente in materia di inquinamento ambientale e siano attuate, alla messa in esercizio dell'impianto, tutte le funzioni tecniche di controllo atte a stabilire il reale impatto acustico e verificare il rispetto dei limiti previsti dalla legge anche in materia di impatto elettromagnetico"*
- REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE: *"I movimenti di terra siano contenuti nei limiti di progetto; siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti, dilavamenti e/o rotolamento di materie, anche durante l'esecuzione dei lavori; sia garantito il regolare regime idrico superficiale attraverso la realizzazione di opportune opere di regimazione delle acque superficiali; i plinti di fondazione delle torri eoliche siano completamente interrati".*
- Comune di Guardiagrele: *"alla comunicazione dell'avvio dei lavori dovrà essere presentata idonea fideiussione assicurativa (2% importo dell'opera su computo metrico e stima in aqtti) a garanzia della dismissione dell'impianto e ripristino del sito.*

**Ritenuto** concluso favorevolmente il procedimento afferente l'acquisizione dei pareri e nulla-osta comunque denominati, tramite conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L. 28/2011, per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 195 kWp comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica, foglio n. 45 particelle 97-402-98-99-392-100-101-81-3506-4021-352-79-4005-406 del N.C.T. in Loc. San Biagio nel Comune di Guardiagrele, da parte di ROYAL SOFT SRL.

**Rammentato** che la determinazione finale motivata di conclusione del procedimento della conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede, sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 6 bis, legge 241/90, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza;

**Visti** gli artt. 14, 14 ter della L. 241/90 nel testo vigente;

**Dato atto** della propria competenza a mente del T.U.E.L.


## DETERMINA

1. Di dare atto della positiva conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi indetta per l'acquisizione dei pareri e nulla-osta, comunque denominati, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L. 28/2011, per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 195 kWp comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica, foglio n. 45 particelle 97-402-98-99-392-100-101-81-3506-4021-352-79-4005-406 del N.C.T. in Loc. San Biagio nel Comune di Guardiaagrele, da parte di ROYAL SOFT SRL.
2. Di impartire alla ditta il rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nella premessa e desunte dal verbale conclusivo del 27/02/2014 oltre al rispetto dei commi 6 e 8 dell'art. 6 della Legge 28/2011;
3. Di trasmettere la presente determinazione conclusiva a tutti gli invitati e alla ditta unitamente al verbale conclusivo del 27/02/2014 .

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell'art.147bis TUEL 267/2000 ed art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Guardiaagrele, lì 27-02-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BRANDIMARTE ROSAMARIA



### REGOLARITA' TECNICA

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 45, ultimo comma, del vigente regolamento di contabilità.

Guardiagrele, li 27-02-14



Il Responsabile del Procedimento

### COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 **attesta** che la spesa conseguente la sovra estesa determinazione ha la seguente copertura finanziaria.

INTERVENTO	COMP.	RESID.	CAPITOLO PEG	N. IMPEGNO	IMPORTO IN €

Guardiagrele, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del vigente regolamento di contabilità.

Liquidazione n. \_\_\_\_\_

Guardiagrele, li

Il Responsabile del Servizio

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento di contabilità.

Guardiagrele, li'

Il Messo Notificatore

